

(luogo e data del protocollo)

ASL 5 SPEZZINO S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI PROTOCOLLO GENERALE
- 3 GIU. 2021
POSTA IN PARTENZA Prot. n° <u>0024702</u>

Spett.le

Azienda Agricola "I CASALI"
di CASTAGNA Nicola
Via Pretura n.7
19031 AMEGLIA (SP)

presso

Arch. MAZZI Marta
Via Arena n. 69
19031 AMEGLIA (SP)
marta.mazzi@archiworldpec.it
* mazza@no-made.it

Oggetto: Parere preventivo per la realizzazione di stalla.

Facendo seguito alla pervenuta istanza del 02/04/2021 corredata di elaborato planimetrico e relazione riassuntiva risultati non esaustivi dell'attività per la quale è stato richiesto l'intervento della S.S.D. in intestazione e che per tanto diventano parte integrante del presente parere;

fatto salvo ogni eventuale parere necessario alla realizzazione della predetta edificazione non riconducibile alle competenze della scrivente S.S.D. e comunque limitatamente alla sola realizzazione della stalla con esclusione dei manufatti citati in relazione tecnica descrittiva afferente a S.C.I.A. mai pervenuta a questa Struttura (CONCIMAIA, RIQUALIFICAZIONE CHIOSCO, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE [gazzebi], DESTINAZIONE ALLOGGI ESISTENTI);

si esprime per quanto di specifica competenza **parere favorevole di larga massima** alla realizzazione del manufatto ad uso stalla con le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. devono essere definite in maniera unica e certa le specie animali che si intendono allevare: ogni singolo locale in cui è prevista la stabulazione può essere destinato ad una singola specie;
2. ogni specie animale necessita di particolari attrezzature (es. abbeveratoi, mangiatoie) il cui dimensionamento ed installazione è incompatibile con detenzioni di specie diverse;
3. le singole specie necessitano di detenzioni separate: la prevista comunicazione tra i n.2 locali predisposti di stabulazione rappresenta criticità sotto l'aspetto sanitario profilattico. E' auspicabile che il previsto serramento venga mantenuto chiuso o in alternativa, eliminato a favore di muratura senza soluzioni di continuità; medesima criticità si osserva per il locale ISOLAMENTO comunicante con il locale STALLA BOVINI;
4. i locali di stabulazione, aperti su un lato, dovranno comunque garantire nei mesi di massima escursione termica valori igro-termici compatibile con l'etologia degli animali ivi detenuti;
5. per il locale isolamento il serramento di accesso dall'esterno dovrà garantire anche sufficiente circolazione/ricambio d'aria;
6. non è stata indicata la capienza massima degli animali che si intendono detenere né è stato indicato l'indirizzo produttivo di allevamento (es. INGRASSO, LATTE, ecc.);
7. non è stato previsto il locale o zona di detenzione dei mangimi diversi dai fieni/foraggi (granaglie, mangimi composti), destinati agli animali in detenzione.



pag.1

Per quanto sopra evidenziato è auspicabile una rivisitazione della progettazione inviata propedeutica alla presentazione di eventuale S.C.I.A.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.



Il Responsabile S.S.D. Igiene Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche
(*Dr. Stefano Lodovichetti*)

X

[Signature]
Il Veterinario Ufficiale
(Dot. Marco Landucci)

Responsabile del Procedimento:
Dr. Stefano Lodovichetti

pag.2